

**Техническая спецификация «УСЛУГА по проверке пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов» в 2025 году для АО «АРЭК»**

Наименование	Описание	Единица измерения
УСЛУГА по проверке пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов	<p>1) В проверку пожарных кранов в количестве 13 штук на водоотдачу по адресу: г. Астана, улица Циолковского 2/3 входит следующее: а) проверка запорной арматуры; б) проверка целостности пожарного рукава; в) проверка давления воды в системе со специальным оборудованием; г) перекатка пожарных рукавов.</p> <p>2) В проверку пожарных кранов в количестве 38 штук на водоотдачу по адресу: г. Астана, улица Сейфуллина, 42 входит следующее: а) проверка запорной арматуры; б) проверка целостности пожарного рукава; в) проверка давления воды в системе со специальным оборудованием; г) перекатка пожарных рукавов;</p> <p>3) В проверку пожарных кранов в количестве 2 штук на водоотдачу по адресу: г. Астана, район «Есиль», шоссе Қарқаралы, сооружение №38К ПС 110/10 кВ «Гарден Виладж» входит следующее: а) проверка запорной арматуры; б) проверка целостности пожарного рукава; в) проверка давления воды в системе со специальным оборудованием; г) перекатка пожарных рукавов.</p>	Услуга

**Примечание:**

1) Проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов проводится два раза в год (апрель, октябрь). Порядок и методика испытания должны соответствовать требованиям ППБ.

2) Поставщик выдает акт проверки пожарного крана на водоотдачу после проведения работ.

**Начальник АХО**



**С. Хамитова**

**2025 жылы «АЭҮК» АҚ үшін «Су қайтаруға өрт крандарын тексеру және өрт түтіктерін домалату бойынша қызметтерге» техникалық спецификация**

Қызмет атауы	Қызметтер сипаттамасы	Өлшем бірлігі
Су қайтаруға өрт крандарын тексеру және өрт түтіктерін домалату бойынша қызметтер	<p>1) Астана қ., Циолковский к., 2/3 мекенжайы бойынша су қайтаруға 13 дана өрт крандарын тексеруге келесілер кіреді:</p> <p>а) тоқтату арматураларын тексеру;</p> <p>б) өрт түтігінің бүтіндігін тексеру;</p> <p>в) арнайы жабдықпен жүйеде судың қысымын тексеру;</p> <p>г) өрт түтіктерін домалату.</p> <p>2) Астана қ., Сейфуллин к., 42 мекенжайы бойынша су қайтаруға 38 дана өрт крандарын тексеруге келесілер кіреді:</p> <p>а) тоқтату арматураларын тексеру;</p> <p>б) өрт түтігінің бүтіндігін тексеру;</p> <p>в) арнайы жабдықпен жүйеде судың қысымын тексеру;</p> <p>г) өрт түтіктерін домалату;</p> <p>3) Астана қ., район «Есиль», шоссе Қарқаралы, сооружение №38К ПС 110/10 кВ «Гарден Виладж» мекенжайы бойынша су қайтаруға 2 дана өрт крандарын тексеруге келесілер кіреді:</p> <p>а) тоқтату арматураларын тексеру;</p> <p>б) өрт түтігінің бүтіндігін тексеру;</p> <p>в) арнайы жабдықпен жүйеде судың қысымын тексеру;</p> <p>г) өрт түтіктерін домалату.</p>	Қызмет

**Ескерту:**

1) Су қайтаруға өрт крандарын тексеру және өрт түтіктерін домалату жылына екі рет (сәуір, қазан) жүргізіледі. Сынаудың тәртібі мен әдістемесі ӨҚҚ талаптарына сәйкес болуы керек.

2) Жеткізуші жұмыстарды жүргізгеннен кейін су қайтарымына өрт кранын тексеру актісін береді.

**Әкімшілік-шаруашылық  
бөлімінің бастығы**



**С. Хамитова**