

Утверждаю:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Энергосервис»

КОЛОДЮК ПЕТР ПЕТРОВИЧ

подпись



Техническая спецификация

Кабель КГ 2*1,5 медный

КГ 2х1,5 - это силовой гибкий кабель - 2 на 1,5 мм², с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины.

Номинальное переменное
напряжение

0,66 кВ

Количество жил

2 жилы

Сечение размер

1,5 мм²

Конструкция КГ

Медная многопроволочная токопроводящая жила 5 класса

Синтетическая пленка

Изоляция из резины

Синтетическая пленка

Оболочка из резины

Токовая нагрузка КГ 2х1.5

Длительно-допустимые токовые нагрузки

В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки

на напряжение 0,66 кВ 40 Ампер

на напряжение 0,38 кВ 38 Ампер

Диаметр кабеля КГ 2х1.5

Наружный диаметр кабеля КГ 2х1.5: 11,1 миллиметров

Требования к качеству и безопасности товара: Поставляемый товар должен быть новым и оригинальным, произведенными фирмами-производителями, надлежащего качества, должен соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям действующего законодательства Республики Казахстан по безопасности и техническому состоянию, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Бекітемін:

«Энергосервис» ограниченной
жауапкершілігі шектеулі серіктестік

КОЛОДЮК ПЕТР ПЕТРОВИЧ

КОЛЫ

МӨР

Техникалық ерекшелігі



Кабель КГ 2 * 1,5 мыс

КГ 2x1, 5-бұл икемді кабель-2-ден 1,5 мм2-ге дейін, мыс өткізгіш, оқшаулағыш және резеңке қабығы бар.

Номиналды айнымалы кернеу 0,66 кВ

Өзектер саны 2 өзек

Көлденең қимасы өлшемі 1,5 мм2

Құрылыс КГ

5-сыныпты мыс көп сымды өткізгіш өзек

Синтетикалық пленка

Резеңке оқшаулау

Синтетикалық пленка

Резеңке қабық

Ағымдағы жүктеме КГ 2x1. 5

Ұзақ мерзімді рұқсат етілген ток жүктемелері

Қалыпты жұмыс режимінде 100% жүктеме коэффициенті

0,66 кВ кернеуге 40 Ампер

0,38 кВ кернеуге 38 Ампер

Кабель диаметрі КГ 2x1. 5

Кабельдің сыртқы диаметрі КГ 2x1.5: 11,1 миллиметр

Тауардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: жеткізілетін тауар тиісті сапада өндіруші фирмалар өндірген жаңа және түпнұсқа болуы тиіс, ГОСТ, дайындаушы зауыттың ТҚ, Қазақстан Республикасының қауіпсіздік және техникалық жай-күй жөніндегі қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс, егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса, сәйкестік сертификаттары (сәйкестік туралы декларациялар) болуы тиіс немесе декларациялау, сапа паспорты.

Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.